

Gmina Działoszyce
ul. Skalbmierska 5
28-400 Działoszyce

Dotyczy: Pytań oferentów procesu inwestycyjnego dla zadań;

1. Utworzenie centrum wsi Sudół na cele sportowo-rekreacyjno-kulturalne
2. Utworzenie centrum wsi dzierążnia na cele sportowo-rekreacyjno-kulturalne

W nawiązaniu do złożonych pytań przedstawiam wyjaśnienia i uzupełnienia:

ad.1 Utworzenie centrum wsi Sudół na cele sportowo-rekreacyjno-kulturalne

1. prośba o podstawy KNR
 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. podstawą przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych jest w kolejności;
 - analiza indywidualna
 - KNR oraz ich interpolacja i ekstrapolacja
 - dane rynkowe lub powszechnie stosowane aktualne publikacje

W związku z powyższym nie mogę ograniczyć ustalenia jednostkowych nakładów do KNR.
2. W pozycji 1.018 uwzględnić:
 - tablica rozdzielcza TR2 szt. 1 typu RW 2x12 np. FAEL LEGRADN lub o podobnych parametrach z wyposażeniem
 - oprawy oświetleniowe sal szt. 13 np. TOKEN 418 NT lub o podobnych parametrach
 - oprawy oświetleniowe w pom. Socj. I san. Szt. 5 np. INES 7061 lub o podobnych parametrach
 - oprawy zewnętrzne szt. 2 np. PROTOS 11 lub o podobnych parametrach
 - gniazda szt. 16, typowe średniej klasy wg opisu
 - przełączniki szt. 11, typowe, średniej klasy wg opisu
 - rodzaj mocy i dane techniczne w części projektowej
3. W pozycji 1.042 uwzględnić:

Zbiornik na nieczystości ciekłe o pojemności całkowitej do 10m³, poj. użytkowa min. 6,5m³. Zestawienie zbrojenia w cz. opisowej projektu.

Alternatywnie można zastosować typowy, gotowy zbiornik żelbetowy (z atestami) od producentów dostępnych na rynku wg pojemności jak wyżej.
4. W pozycji 1.022 uwzględnić:
 - wc. kompakt – 1.kpl
 - dozownik mydła – szt.1
 - wieszak na papier – szt.1
 - wieszak na ręczniki papierowe – szt.1
 - umywalka ceramiczna – szt.2
 - kranik wody zimnej – szt.1

5. W pozycji 1.026 uwzględnić:
 - dzwonek przyzywowy, przełącznik typowy średniej klasy z opisem dzwonka, montowany na ścianie budynku przy schodach zewnętrznych, zasilany kablem po ścianie budynku, dzwonek typowy, tonowy, średniej klasy montowany w hollu na piętrze budynku.
6. W pozycji 1.038 uwzględnić:
 - balustrada zgodnie z warunkami technicznymi; przyjąć typową balustradę schodową, zewnętrzną wg dostępnych technologii, wykratowanie odpowiadające przepisom, prześwit szczelbli max. 12cm, wysokość min. 1.1m
 - poręcz przedłużyć o 0.3 m z zakończeniem zapewniającym bezpieczne użytkowanie.
7. W pozycji 1.047 uwzględnić:
 - parapety zewnętrzne typowe z blachy, powlekane z zakończeniami z pcv.
 - Parter; 1,55m -szt1, 1,75m-szt7
 - Piętro; 1,25m-szt.5, 1,55m-szt.3
 - poddasze; 1,0m-szt.11
8. W pozycji 1.048 uwzględnić:
 - Piętro; parapet typowy z konglomeratu dostępny na rynku średniej klasy
 - 1,5m – szt.3, 1,2m – szt.5
9. W pozycji 6 plac zabaw uwzględnić:
 - urządzenia zabawkowe; dostępne na rynku średniej klasy z atestami
 - Huśtawka podwójna drewniana na stopach betonowych, zjeżdżalnia z wieżą drewnianą ze zjazdem stalowym na stopach betonowych, karuzela stalowa na stopie betonowej.

ad.2 Utworzenie centrum wsi Dzierążnia na cele sportowo-rekreacyjno-kulturalne

10. Przewidywana izolacja pozioma sceny
 - należy przyjąć w poz. 5.021 izolację 2X styryzol P2B lub o podobnych parametrach.
11. Szerokość sceny
 - należy przyjąć 16.75m
12. Nachylenie połaci dachowej
 - główna 20 stopni, boczne 12 stopni
13. Izolacja ze Styryzolu
 - grubość 2x3mm
14. Izolacja ław fundamentowych
 - powłokowa wg dostępnych systemów np. 2x abizol lub o podobnych parametrach
15. Dźwigary nad sceną
 - szt. 8 wg rys. więźby dachowej
 - rys. dźwigarów załączone w cz. rysunkowej
 - w przedmiarach nie podano konkretnego dostawcy, przyjąć wg producentów dostępnych na rynku zgodnie z parametrami jak w dokumentacji
16. Konstrukcja żelbetowa sceny
 - przyjąć klasę betonu B-20 stopy i ławy fundamentowe
 - B-25 słupy i belki żelbetowe
17. Wyposażenie instalacji elektrycznej sceny:
 - tablica rozdzielcza TR szt. 1 typu RW 2x12 np. FAEL LEGRADN lub o podobnych parametrach z wyposażeniem
 - oprawy oświetleniowe sceny szt. 4 np. OF 2x36 ELGO Gostynin lub o podobnych parametrach
 - oprawy oświetleniowe boczne Szt. 2 np. INES 7061 INC lub o podobnych parametrach

- gniazda szt. 4, typowe średniej klasy wg opisu
- gniazda siłowe szt.2, typowe średniej klasy wg opisu
- przełączniki szt. 3, typowe, średniej klasy wg opisu
- rodzaj mocy i dane techniczne w części projektowej

18. Wyposażenie elektryczne grilla

- zrezygnowano z wyposażenia elektrycznego grilla.

19. Pokrycie grilla

- przyjąć pokrycie jak w przedmiarze z dachówki ceramicznej, karpiówki ułożonej w łuskę, dachówka koloru ceglastego, średniej klasy.

20. Zestawienie stołów i ław

- w ilości jak w poz. 1.013, 1.014 przedmiaru
- wymiary w rysunku dodatkowym
- zastosować kamień zbity, piaskowiec

Z POWAŻANIEM

mg inż. Janusz Koniusz