



Numer postępowania: GKRIOS.II.7321.1.17.18

Działoszyce, dnia 26.01.2018 r.

**INFORMACJA nr 2
dla Wykonawców
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Działoszyce”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

I. Zmieniona treść SIWZ - pkt 22.5, pkt 22.6, pkt 19.4, pkt 20.1, pkt 21.1

1. Treść pkt 22.5. SIWZ po zmianie otrzymuje brzmienie:

W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

Nr kryt.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1	Cena brutto	60%
2	Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości	40%
Razem: 100% = 100 p		

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt

2. Treść pkt 22.6. SIWZ po zmianie otrzymuje brzmienie:

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

I.p.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	Cena brutto $\text{Liczba punktów} = C_n / C_b \times 60$ gdzie: - C_n – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - C_b – cena oferty badanej - 60 wskaźnik stały	60 %	60 pkt.
2	Okres wydłużonego okresu udzielonej gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia Za udzielenie gwarancji jakości na okres: - poniżej 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona • 36 miesięcy, wykonawca otrzyma 0 pkt. • 48 miesięcy, wykonawca otrzyma – 20 pkt. • 60 miesięcy, wykonawca otrzyma – 40 pkt.	40%	40 pkt.

3. Treść pkt 19.4. SIWZ po zmianie otrzymuje brzmienie:

Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Oferta na zadanie pn.:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Działoszyce”
Nie otwierać przed 6.02.2018 r. godz. 11¹⁵

4. Treść pkt 20.1. SIWZ po zmianie otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy Działoszyce ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce –sekretariat w terminie do 6.02.2018 r. godz. 11⁰⁰

5. Treść pkt 21.1. SIWZ po zmianie otrzymuje brzmienie:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy Działoszyce - sala narad w dniu 6.02.2018 r. godz. 11¹⁵

II. Zmieniona treść załącznika nr 9 STWiOR. Zamawiający usunął z niego zapis:

„Wymaga się, aby do oferty dołączony był pełen raport z badania POŚ tj:

- wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, nie poszczególnych zbiorników lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „A” normy PN-EN 12566-3, a w szczególności tablicą „1”
- wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (największa oczyszczalnia, a nie największy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiający wymaga dostarczenia raportu z badania wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „C” normy PN-EN 12566-3 dla warunków suchych i mokrych lub metodą obliczeniową obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urządzenia wykonaną przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN-EN 12566-3. Obliczenia wytrzymałościowe winny uwzględniać wysokość wody gruntowej, natomiast badania wykonane w wykopie winny być wyrażone procentowym ubytkiem wody w czasie badań.
- efektywności oczyszczania dla parametrów BZT5, ChZT, zawiesina, azot, fosfor. W badaniach zgodnie z rozporządzeniem trzeba podać stężenia zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych oraz wartość procentową ich redukcji. Zamawiający wymaga (zgodnie z normą PN EN 12566-3), aby badanie efektywności oczyszczania było wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „B” normy PN-EN 12566-3 (dla najmniejszej oczyszczalni z typoszeregu)”.

III. Zmieniona treść załącznika nr 12 do SIWZ – przedmiaru robót.

Przedmiar robót skorygowano i dostosowano do zakresu przedmiotu zamówienia zgodnego z treścią SIWZ

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Zdzisław Leks